



AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5959/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

stwierdza, że wyrób: **Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej – Kablowe konstrukcje nośne OBO BETTERMANN o odporności ogniowej E30, E60, E90**

produkowany przez: **OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52, D-58710 Menden, Niemcy**

w zakładach produkcyjnych: **OBO BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52, D-58710 Menden, Niemcy**
**OBO BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH & Co. KG
Fischkuhle 31, D-58710 Menden, Niemcy**
**OBO BETTERMANN Hungary Kft.
Alsóráda 2, H-2347 Bugyi, Węgry**

spełnia wymagania: **pkt. 14.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczania wyrobu numer 8272/2025 z dnia 18.12.2025 r.
2. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2020/2025/0240-3703 wydanie 2 z dnia 12.11.2025 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5959/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa: od 19.12.2025 r. do 13.12.2030 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik





AC 063

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5959/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej –
Kablowe konstrukcje nośne OBO BETTERMANN o odporności ogniowej E30, E60, E90**

Opis techniczny wyrobu, przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz instalowania,
właściwości użytkowe wyrobu, ograniczenia stosowania wyrobu opisuje Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB
nr CNBOP-PIB-KOT-2020/2025/0240-3703 wydanie 2 z dnia 12.11.2025 r. oraz niniejsze świadectwo
dopuszczenia.

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

1. Zakresem przedmiotowego dopuszczenia objęte są wyłącznie kablowe konstrukcje nośne OBO BETTERMANN. Niniejsze dopuszczenie nie obejmuje pozostałych elementów wchodzących w skład zespołów kablowych OBO BETTERMANN, wskazanych w Krajowej Ocenie Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2020/2025/0240-3703 wydanie 2 z dnia 12.11.2025 r. Wyroby te powinny zostać dopuszczone do użytkowania i/lub wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 19 grudnia 2025 r.