

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4362/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

OBO BETTERMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

stwierdza, że wyrób:

**Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie
przeciwpożarowej – Kablowe konstrukcje nośne OBO BETTERMANN
o odporności ogniowej E30, E60, E90**

produkowany przez:

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52, D-58710 Menden, Niemcy

w zakładach produkcyjnych:

OBO BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52, D-58710 Menden, Niemcy

OBO BETTERMANN Produktion Deutschland GmbH & Co. KG
Fischkuhle 31, D-58710 Menden, Niemcy

OBO BETTERMANN Hungary Kft.
Alsóráda 2, H-2347 Bugyi, Węgry

spełnia wymagania:

**pkt. 14.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553,
z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5946/2020 z dnia 04.12.2020 r., wniosek o zmianę zakresu dopuszczenia wyrobu numer 6762/2023 z dnia 02.01.2023 r. oraz wniosek o zmianę zakresu dopuszczenia wyrobu numer 7587/2024 z dnia 01.07.2024 r.
2. Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0240-3703 wydanie 3 z dnia 25.03.2024 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4362/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa:

od **21.10.2024 r.** do **13.12.2025 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 21 października 2024 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4362/2021 z dnia 13.03.2023 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4362/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych,
stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej –
Kablowe konstrukcje nośne OBO BETTERMANN o odporności ogniowej E30, E60, E90

Opis techniczny wyrobu, przeznaczenie, zakres i warunki stosowania oraz instalowania,
właściwości użytkowe wyrobu, ograniczenia stosowania wyrobu opisuje Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB
nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0240-3703 wydanie 3 z dnia 25.03.2024 r. oraz niniejsze świadectwo dopuszczenia.

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

1. Zakresem przedmiotowego dopuszczenia objęte są wyłącznie kablowe konstrukcje nośne OBO BETTERMANN. Niniejsze dopuszczenie nie obejmuje pozostałych elementów wchodzących w skład zespołów kablowych OBO BETTERMANN, wskazanych w Krajowej Ocenie Technicznej nr CNBOP-PIB-KOT-2020/0240-3703 wydanie 3 z dnia 25.03.2024 r. Wyroby te powinny zostać dopuszczone do użytkowania i/lub wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 21 października 2024 r.

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 4362/2021 z dnia 13.03.2023 r.